

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 497

PSČ, obec: 68703 Babice

K.ú., parcelní č.: Babice u Uherského Hradiště (600652), 51/100


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 156,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 28,1 (84 %)
- Elektřina - 5,3 (16 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,65 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	125 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>213 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>E</b>
Vytápění	190 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>F</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. František Švadleňák

Osvědčení č.: 0989

Kontakt: svadlenakf@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 548295.0

Vyhotoveno dne: 26.11.2023

Podpis: