

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ořechovka 1726, 1727

PSČ, obec: 696 62 Strážnice

K.ú., parcelní č.: Strážnice na Moravě, 789/185


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2695,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

**jsou SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 328,8 (98 %)  
■ Elektřina - 8,4 (2 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|   |                                    |          |
|---|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,50 W/(m <sup>2</sup> .K)         | <b>D</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 56 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>125 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b> | <b>C</b> |
| Vytápění                                  | 77 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | <b>D</b> |
| Chlazení                                  | -                                  |          |
| Nucené větrání                            | -                                  |          |
| Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
| Příprava teplé vody                       | 45 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | <b>D</b> |
| Osvětlení                                 | 3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)        | <b>A</b> |

Energetický specialista: Ing. Vojtěch Bílek

Osvědčení č.: 1400

Kontakt: vojtech.bilek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 512035.0

Vyhotoveno dne: 19.06.2023

Podpis: