

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: 28 října (obj. B), parc. 1344/1
PSC, místo: 686 01, Uherské Hradiště
K.ú., parcelní č.: Uherské Hradiště (772844), 1344/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4575 m²

POHLED JIŽNÍ



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní STZ: 238.3
elektřina: 15.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	55.6 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	47.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	0.34 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.17 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	4.75 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.80 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 305451.0
Vyhотовeno dne: 10.9.2020
Podpis: